

Ausbaugröße	133.000 EW davon Flughafen 33.000 EW				
Abwasseranfall	Jahresabwassermenge		ca. 6.000.000 - 8.000.000 m ³ /a		
	Trockenwetterzufluss (Q _t)		ca. 100 - 250 l/s		
	Fremdwasseranteil		ca. 24 - 35 %		
Bemessungswerte	Mischwasserzufluß (Q _m)		920 l/s		
	Trockenwetterzufluss (Q _t)		496 l/s		
	Q _t +Enteisungswasser+ Filterwasser		550 l/s		
	Frachten im Ablauf der Vorklärung	CSB ohne Flughafen		4.500 kg/d	
		CSB mit Flughafen		6.000 kg/d	
N _{ges}		900 kg/d			
Ablaufwerte Gesamtanlage *)	Mittlere Ablauf- konzentrationen	CSB	16,4 mg/l		
		N _{ges}	8,2 mg/l		
		P _{ges}	0,31 mg/l		
Reinigungsgrad Gesamtanlage *)	Mittlere Abbau- Leistungen	CSB	96,6 %		
		N _{ges}	82,5 %		
		P _{ges}	94,8 %		
Schlamm- und Klärgasanfall *)		Menge in m ³ /d	Glühverlust in %	TS / TR – Gehalt in %	
	Primärschlamm	75	82	4,7	
	Überschußschlamm	547	---	---	
	ÜS eingedickt	36	70	6,9	
	Frischschlamm	111	---	---	
	Faulschlamm	139 (5 d/Woche)	61	3,1	
	Faulschlamm entwässert	25 (5 d/Woche)	55 - 58	18 - 22	
	Klärgas	1.855 Nm ³ /d			
Reststoffe *)	Rechengut	86 Mg /a			
	Sand	49 Mg /a			
Fläche Klärwerk	4 ha				
Anzahl Mitarbeiter	10 Personen				
*): Betriebsdaten 2017					